



POTVRDA O NOSTRIFIKACIJI TIPSkih ISPITIVANJA
NOSTRIFICATION CERTIFICATE ON TYPE TEST

NC-0920/21

Datum Date	30.9.2021.	Omot spisa File number	8/187/21.IND
Naručitelj Customer	ETI Elektroelement d.o.o. Obrezija 5, SI-1411 Izlake, Slovenija		
Predmet nostrifikacije Notification object	Zaštitna sklopka na diferencijalnu struju 0,03 A, sa nadstrujnom zaštitom 1p+N, tip KZS-2M, 230 V, 50 Hz, nazivne struje 6, 10, 13, 16, 20, 25, 30 i 40 A, karakteristike B i C, prekidne moći 10 kA, klase 3		
Proizvođač Manufacturer	ETI Elektroelement d.o.o. Obrezija 5, SI-1411 Izlake, Slovenija		
Način ispitivanja Test method	HRN EN 61009-1:2012+A1:2015+A2:2015; HRN EN 61009-2-1:2007+A11:2007;		
Prema Izveštaju o nostrifikaciji br. According to Notification Report No.	NR-0920/21 od 30.9.2021.		
Zaključak Conclusion	Zaštitna sklopka na diferencijalnu struju 0,03 A sa nadstrujnom zaštitom tip KZS-2M, 230 V, 50 Hz, 6-40 A, 10 kA, klase 3, karakteristike B i C, zadovoljava navedene norme.		
Potvrda vrijedi do Certificate is valid till	Promjene materijala ili konstrukcije, a najdulje 3 godine.		
Napomena Note	Ranije izdana potvrda NC-0838/18, IE Zagreb, prestaje vrijediti.		

Za sukladnost bilo kojeg proizvoda tipski označenog kao i ispitani uzorak odgovoran je proizvođač.

The responsibility for conformity of any product having the same designation with that tested rests with the manufacturer.

Po ovlaštenju direktora IE
By the authority of the General Manager


dr. sc. Milutin Pavlica, dipl. ing. el.

INSTITUT ZA
ELEKTROPRIVREDU d.d.
Zagreb

1

