

Stadtwerke München GmbH, Technischer Service, 80802 München, Franzstr. 9

**GESCHÄFTSBEREICH TECHNISCHER SERVICE**  
Geschäftsgebiet/Fachbereich Prüfwesen  
Sachbearbeiter: Hr. Richter

Unser Zeichen: VE - T - ZP  
Telefon: (0 89) 23 61/ 8030  
Telefax: (0 89) 23 61/ 8033

## **Prüfbericht**

**(Test report)**  
**Nr. 760150-2**

**Antragsteller:**  
(Applicant)

ETI d.d.  
Obrezija 5, 1411 Izlake, Slowenien  
Antrag vom 05.04.2000  
Aktenzeichen Franc Pikl

**Gegenstand:**  
(Object)

D-Sicherungseinsätze DIII  
Prüflinge erhalten am 11.04.2000 und 23.10.2000

**Hersteller:**  
(Manufacturer)

Antragsteller

**Art der Prüfung:**  
(Art of test)

Informationsprüfung  
nach CEE 16:02/1970 deutsche Übersetzung

**Prüfergebnis:**  
(Test resultat)

Forderungen erfüllt (ok)

**Inhalt:**  
(List)

Eingereichte Prüflinge	Seite 1
Aufbau-Übersicht	Seite 1 (2 englisch)
Prüfprogramm	Seite 3 (4 englisch)
Prüftabellen mit Ergebnissen	Nr 1 bis 7
Schmelzleiterzeichnung	Seite 5
Prüfstromquelle für Schaltvermögensprüfung	Seite 6 und 7
Verwendete Messgeräte und Prüfmittel	Seite 8
Oszillogramme	Anhang

**Abschluß:**  
München, den 10.11.2000

Dieser Bericht gibt nur Aufschluß über das zur Prüfung eingereichte Material und ist kein Nachweis über die Qualität der serienmäßigen Fertigung. Der Prüfbericht darf Dritten nur im vollen Wortlaut zur Kenntnis gegeben werden. Jede Veröffentlichung oder Vervielfältigung bedarf der vorherigen schriftlichen Genehmigung des Elektrischen Prüfamtes München.

