

Elektrisches Prüfamt München, Franzstraße 9, 80 802 München

**Elektrisches
Prüfamt München**

der Stadtwerke München
Werkbereich Versorgung
Abt. Elektrotechnisches
Zähler- und Prüfwesen

Telefon (089) 2361-8030
Telefax (089) 2361-8033



Prüfbericht

Nr. 760488

Antragsteller:

ETI Elektroelement d.d.
Obrezija 5, SL-61411 Izlake
Antrag vom 15.05.1998
Aktenzeichen ELLA-Franz Plikl

Gegenstand:

HLS-Sicherungseinsätze Baugröße 00 C
mit spannungsführenden Grifflaschen
Prüflinge erhalten am 19.05.1998

Hersteller:

Antragsteller

Art der Prüfung:

Zur Information des Antragstellers

Nach Angaben des Antragstellers
und in Anlehnung an DIN VDE 0636 Teil 23/12.84

Prüfergebnis:

Forderungen erfüllt

Inhalt:

| | |
|--|---------------|
| Eingereichte Prüflinge | Seite 1 |
| Durchgeführte Prüfungen | Seite 2 |
| Prüftabellen | Nr 1 und 2 |
| Verwendete Messgeräte und Prüfmittel | Seite 3 |
| Prüfstromquelle für Schaltvermögensprüfung | Seite 4 und 5 |
| Oszillogramme | Nr 1 bis 26 |

Abschluß:

München, den 04.02. 1999



Keller

Dieser Bericht gibt nur Aufschluß über das zur Prüfung eingereichte Material und ist kein Nachweis über die Qualität der serienmäßigen Fertigung.

Der Prüfbericht darf Dritten nur im vollen Wortlaut zur Kenntnis gegeben werden.

Jede Veröffentlichung oder Vervielfältigung bedarf der vorherigen schriftlichen Genehmigung des Elektrischen Prüfamtes München.